

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ростов-на-Дону

12 апреля 2016 год

Судья Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону Попов А.Е., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении ЗАО «Торговый дом "Перекресток"»(юридический адрес: г.Москва, Суворовская площадь 1, ОГРН №1027700034493, Управление МЧС России по г.Москве ИНН/КПП 7728029110/774801001) магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Днепропетровская 8,

УСТАНОВИЛ:

Главным специалистом-экспертом отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по РО, 19 февраля 2016 г. составлен в отношении ЗАО «Торговый дом "Перекресток"», протокол №35 об административном правонарушении по ст.6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Определением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области от 10 марта 2016 г. дело об административном правонарушении в отношении ЗАО «Торговый дом "Перекресток"», передано для рассмотрения в Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону.

Представитель ЗАО «Торговый дом "Перекресток"» Шашев М.Н., в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признал и пояснил, что в настоящий момент большая часть нарушений, указанных в протоколе устранена.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, суд считает, что вина ЗАО «Торговый дом "Перекресток"», в совершении административного правонарушения доказана и подтверждается материалами дела.

Из протокола об административном правонарушении №35 от 19 февраля 2016 г. следует, что 04.02.2016 года с 22 часов 00 минут до 23 часов 30 минут, 10.02.2016г. с 16 часов 30 минут до 17 часов 10 минут проведено обследование предприятия продовольственной торговли магазина «Пятерочка» ЗАО «Торговый дом "Перекресток"», по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Днепропетровская 8, в результате которого установлено, что загрузка пищевых продуктов осуществляется из загрузочного помещения, расположенного со стороны жилого дома, в непосредственной близости от подъезда жилых квартир, а также под окнами жилых квартир, не предусмотрена загрузка с торца жилого здания, не имеющего окон; вытяжная система вентиляции выведена на уровень первого этажа под окна жилых квартир на торец жилого здания и фасад жилого здания под окна жилых квартир. Также было проведено лабораторно-инструментальное исследование уровней звука и звукового давления в дневное и ночное время суток, в жилых комнатах квартиры №2 дома №8 по ул.Днепропетровская в г.Ростове-на-Дону, от работы оборудования, в том числе вентиляционного магазина «Пятерочка», в части соблюдения требований СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», предъявляемых к оборудованию системы вентиляции предприятия торговли.

По результатам экспертных заключений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» №21-02-39/104 от 11.02.2016г. и протокола лабораторных испытаний №1.5.1.000489 от 08.02.2016г. – измеренные в ночное время суток в жилой комнате квартиры №2 жилого дома по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Днепропетровская 8, от работы уличных блоков системы охлаждения торгового оборудования магазина, а также системы вентиляции с механическим побуждением предприятия торговли ЗАО «Торговый дом "Перекресток"», уровни звука и звукового давления(с поправкой на фоновые значения) в октавных полосах 125-4000 Гц превышают нормативные значения, регламентированные СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.2.2801-10 Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», что является нарушением п.6.1.3 СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п.п. 2.2, 2.4, 4.2, 4.4 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов».

Указанные в протоколе об административном правонарушении обстоятельства подтверждаются протоколами осмотров от 04.02.2016г. и от 10.02.2016г., экспертным заключением от 11.02.2016 №21-02-39/104, протоколом лабораторных испытаний от 08.02.2016г. №1.5.1.000489, заключением от 05.04.2016 года о том, что обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения административного производства в отношении ЗАО «Торговый дом «Перекресток» в полном объеме не устранены.

Вина ЗАО «Торговый дом "Перекресток"» выражается в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, а также к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Доказательств невозможности принятия мер по соблюдению вышеизложенных требований законодательства в материалах дела не имеется.

При указанных обстоятельствах, суд делает вывод о том, что изложенные в протоколе нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, позволяют квалифицировать действия ЗАО «Торговый дом "Перекресток"» по ст.6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Процессуальных нарушений при составлении протокола административным органом не допущено. Протокол об административном правонарушении соответствует требованиям статьи 28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Таким образом, суд считает, что действия административного органа по возбуждению дела и составлению протокола об административном правонарушении соответствуют действующим правовым нормам.

При назначении наказания суд установил отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, а также то, что часть нарушений устранена.

При рассмотрении административного дела судом установлено, что источником шума, нарушающим покой граждан, является зона разгрузки магазина «Пятерочка» (г. Ростов-на-Дону, ул.Днепропетровская 8) ЗАО ТД «Перекресток», расположенная со стороны жилого дома №8 по ул.Днепропетровская, где расположены окна и входы в квартиры, а также приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, воздуховоды которой выходят на стены фасада жилого дома на уровне 2-3 метра от земли и на торце жилого здания под окнами жилых квартир. В связи с чем, суд полагает необходимым приостановить деятельность источников шума - зоны разгрузки и приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, воздуховоды которой выходят на стены фасада жилого дома на уровне 2-3 метра от земли и на торце жилого здания под окнами жилых квартир магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Днепропетровская 8.

Административное приостановление деятельности назначается судьей только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части Кодекса об административных правонарушениях, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания (ч.1 ст.3.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Согласно ст.32.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, постановление судьи, назначившего административное наказание в виде административного приостановления деятельности, исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления.

Руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9-29.10 Кодекса РФ об АП, -

ПО С Т А Н О В И Л:

Признать ЗАО «Торговый дом "Перекресток"» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности - зоны разгрузки и приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, воздуховоды которой выходят на стены фасада жилого дома на уровне 2-3 метра от земли и на торце жилого здания под окнами жилых квартир, магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Днепропетровская 8, сроком на 40 суток.

Исполнение постановления поручить Первомайскому отделу судебных приставов УФССП России по г.Ростову-на-Дону.

Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ:

