

О санитарно-эпидемиологическом расследовании отравления в аквапарке «Наутилус» г.Таганрога

В связи с поступлением информации в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области о происшествии в Таганроге, где шестеро детей после посещения аквапарка «Наутилус» обратились с жалобами на рвоту, головокружения, слезотечения, тошноту, специалистами Роспотребнадзора незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование.

В ходе расследования в двух из трех проб воздуха в зоне дыхания над зеркалом воды лабораторно установлено превышение ПДК хлора в 1,6 раза. Отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели, они находятся в работе. Специалистами Роспотребнадзора Управления по Ростовской области готовятся материалы для приостановки деятельности объекта.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.